



**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ**  
**типа изделия**  
**№ 09-11.1-3.2.2.8-0766**

Наименование Генераторы огнетушащего аэрозоля "СТ"

Организация-изготовитель ООО «НПО Соболевский завод»

Техническая документация согласована

Генераторы огнетушащего аэрозоля "СТ". Технические условия ТУ 4854-001-38323993-2012;  
Программа и методы типовых и приемо-сдаточных испытаний № 001-38323993-2012 согласованы  
письмом № МФ-Т311-0637 от 25 мая 2020 г.

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Предназначены для использования в качестве стационарных средств пожаротушения на судах и плавучих объектах с классом Российского Речного Регистра кроме помещений с обращением взрывоопасных газо-воздушных смесей.

Настоящее Свидетельство действительно с 03.03.2021 до 25.05.2026  
дата дата



Директор Московского филиала  
Российского Речного Регистра

М.П.

(должность)

(подпись)

Белоусов В.М.

(фамилия и.о.)



09.21.088.570586

#### Технические показатели

1. Модели: СТ-400; СТ-1000; СТ-2000; СТ-3400;
2. Масса аэрозолеобразующего заряда, кг: от 0,4 до 3,4;
3. Максимальный защищаемый объём, м<sup>3</sup>: от 7,4 до 63;
4. Время работы при использовании по прямому назначению, с: от 44 до 100.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет документ организации-изготовителя, содержащий информацию о настоящем Свидетельстве, либо с приложением копии настоящего Свидетельства

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.