



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ

типа изделия

№ 09-11.1-3.2.2.8-0767

Наименование Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные "Соболь 60/100"

Организация-изготовитель ООО «НПО Соболевский завод»

Техническая документация согласована

Генераторы огнетушащего аэрозоля переносные "Соболь 60/100". Технические условия ТУ 4854-003-38323993-2012; Программа и методы типовых и приемо-сдаточных испытаний № 003-38323993-2012 согласованы письмом № МФ-Т312-0636 от 25 мая 2020 г.

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Предназначены для пожаротушения на судах и плавучих объектах с классом Российского Речного Регистра кроме помещений с обращением взрывоопасных газо-воздушных смесей.

Настоящее Свидетельство действительно с 03.03.2021 до 25.05.2026
дата дата



Директор Московского филиала
Российского Речного Регистра

М.П.

(должность)

(подпись)

Белоусов В.М.

(фамилия и.о.)



09.21.088.301322

Технические показатели

1. Масса аэрозолеобразующего заряда, кг: от 3,25 до 4,30;
2. Максимальный защищаемый объём, м³: 60;100;
3. Время работы при использовании по прямому назначению, с: 37.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет документ организации-изготовителя, содержащий информацию о настоящем Свидетельстве, либо с приложением копии настоящего Свидетельства

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.