



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00161/21

Серия **RU** № **0346915**

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. ОГРН: 1165476141731. Телефон: +7(383) 347-55-65, адрес электронной почты: pro@chemcentre.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9.

## ПРОДУКЦИЯ

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01», нанесённое согласно Технологическому регламенту по применению огнезащитного штукатурного покрытия «КЕДР-МЕТ-С01», выпускаемое по ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 «Покрyтия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSC».  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806209000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2736/O-21 от 24.12.2021 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 228 от 09.07.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).  
Схема сертификации 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) (пункты 3.4 и 6.1). Группа огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы покрытия согласно приложению на 1 листе (бланк № 0850522).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.12.2021 ПО 27.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Менашев Юрий Борисович (Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00161/21

Серия **RU** № **0850522**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 20 900 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 23.99.19-009-03877399-2020), нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению огнезащитного штукатурного покрытия «КЕДР-МЕТ-С01» в составе:	ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG»
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- грунтовка «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;</li> <li>- адгезионная грубодисперсная грунтовка «ВД-АК-04» «Contact» (ТУ 2316-003-66242199-2015, с изм.№1) толщиной сухого слоя не менее 0,2 мм, расходом не менее 0,25 кг/м<sup>2</sup> (без учёта технологических потерь);</li> <li>- покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 23.99.19-009-03877399-2020) толщиной сухого слоя не менее 24 мм, расходом не менее 7,92 кг/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 мин.)</li> </ul>	

**Условия хранения:** покрытие хранится в сухих закрытых помещениях при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности не более 85%.

**Гарантийный срок хранения покрытия** - 12 месяцев с даты изготовления.

**Срок службы огнезащитного покрытия внутри и снаружи помещения** - не менее 50 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

*(подпись)*



Хромова Анна Сергеевна (ф.и.о.)

Ненашев Юрий Борисович (ф.и.о.)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00082/21

Серия **RU** № **0312701****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.03.2020 г.  
Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. ОГРН: 1165476141731. Телефон: +7(383) 347-55-65, адрес электронной почты: pro@chemcentre.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, Армейский микрорайон, дом 9.

**ПРОДУКЦИЯ**

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01», нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению огнезащитного штукатурного покрытия «КЕДР-МЕТ-С01», в составе (см. приложение - бланк № 0810629, лист 1), выпускаемое по ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG». Технические условия».  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806209000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

протокола сертификационных испытаний № 2528/О-21 от 20.09.2021 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 228 от 09.07.2021 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).  
Схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1) (пункты 3.4, 6.1). Огнезащитная эффективность (см. приложение - бланк № 0810629, лист 1).  
Условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы покрытия (см. приложение - бланк № 0810629, лист 1)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.09.2021

ПО 20.09.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Иванов Андрей Викторович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00082/21

Серия RU № 0810629

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 20 900 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01», нанесенное согласно Технологическому регламенту по применению огнезащитного штукатурного покрытия «КЕДР-МЕТ-С01» в составе:	ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG». Технические условия»
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- грунтовка «ГФ-021» (ГОСТ 25129-82) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм;</li> <li>- адгезионная атмосферостойкая грунтовка «ВД-АК-03» (ТУ 2316-003-66242199-2015, с изм.№1) толщиной сухого слоя не менее 0,2 мм, расходом не менее 0,25 кг/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь);</li> <li>- покрытие огнезащитное штукатурное «КЕДР-МЕТ-С01» (ТУ 23.99.19-009-03877399-2020) толщиной сухого слоя не менее 30 мм, расходом не менее 9,90 кг/м<sup>2</sup> (без учета технологических потерь).</li> </ul> при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 мин.);	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*[Подпись]*  
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*[Подпись]*  
(подпись)



Хомова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Андрей Викторович (Ф.И.О.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01735/23

Серия RU № 0454695

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115034, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью «ПО Химцентр». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9, этаж 2. Основной государственный регистрационный номер 1217300014656. Телефон: +73833475565. Адрес электронной почты: pro@chemcentre.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью «ПО Химцентр». Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9, этаж 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9.

**ПРОДУКЦИЯ** Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», нанесённое согласно ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 «Технологический регламент по нанесению и применению покрытия штукатурного «КЕДР-МЕТ-С01» для огнезащиты металлоконструкций»; состав покрытия согласно приложению №1 на одном листе (бланк №0970016). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 с изм. 1 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 20 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-1034/08-2023 от 02.08.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.РУ.ИН90). Протокола испытаний № НМ93-157/07-2023 от 31.07.2023 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/19-06/23 от 22.06.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоза Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) пункты 2.4, 6.1. Условия хранения: покрытие хранится в сухих закрытых помещениях при температуре от -50°C до + 60°C и относительной влажности не более 85%. Гарантийный срок хранения покрытия - 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в сухом помещении в фирменной упаковке. Срок службы огнезащитного покрытия внутри и снаружи помещения при температуре эксплуатации от минус 60 °С до плюс 80 °С и относительной влажности до 98% - не менее 50 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 03.06.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.08.2023 ПО 01.08.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Гренский Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Индигон Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01735/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**

№ **0970016**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6806 20 900 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное штукатурное марки «КЕДР-МЕТ-С01», толщиной сухого слоя 11,0 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 3,63 кг/м <sup>2</sup> , без учета технологических потерь), нанесенное согласно ТР 23.99.19-009/1-03877399-2023 и финишный слой краски интерьерной водно-дисперсионной (концентрированной) ВД-АК-07 выпускаемой по ТУ 2316-003-66242199-2015 «Грунтовки, пропитки, морилки-антисептики, краски водно-дисперсионные», толщиной сухого слоя не более 0,1 мм, нанесенные на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут)	ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 с изм. 1 «Покрытия огнезащитные штукатурные «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*(подпись)*



Грегорий Николай Михайлович  
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

Цидилов Алексей Владимирович  
(ф.и.о.)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00532/21

Серия **RU** № **0328913**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО ХИМЦЕНТР». Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, микрорайон Армейский, дом 9, этаж 2. Адрес места осуществления деятельности: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский р-н, п Озерный, микрорайон Армейский, дом 9. Основной государственный регистрационный номер: 1165476141731. Телефон: +73833475565. Адрес электронной почты: pro@chemcentre.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПО ХИМЦЕНТР». Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, микрорайон Армейский, дом 9, этаж 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Озерный, микрорайон Армейский, дом 9. Основной государственный регистрационный номер: 1165476141731.

### ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие огнезащитное марки «КЕДР-МЕТ-С01», нанесенное согласно технологическому регламенту по применению огнезащитного штукатурного покрытия «КЕДР-МЕТ-С01» приложение А к ТУ 23.99.19-009-03877399-2020, в составе:

- грунтовка ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), с толщиной сухого слоя не менее 50 мкм;
- адгезионная грубодисперсная грунтовка ВД-АК-04 «Contact» (ТУ2316-003-66242199-2015 с изм.№1), толщиной сухого слоя 0,2 мм;
- покрытие огнезащитное марки «КЕДР-МЕТ-С01», с толщиной сухого слоя не менее 18,0 мм (расход состава, установленный изготовителем - не менее 5,94 кг/м<sup>2</sup>, без учета технологических потерь), выпускаемое в соответствии с ТУ 23.99.19-009-03877399-2020 «ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ «КЕДР-МЕТ-С01», «КЕДР-RSG».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 20 900 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний ППБ-759/08-2021 от 31.08.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 717-СС/06-2021 от 05.07.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: Iс.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. При нанесении в соответствии с технологическим регламентом по нанесению при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 90 мин.). Условия хранения: огнезащитное покрытие хранится в сухих закрытых помещениях при температуре от минус 50°C до плюс 60°C и относительной влажности не более 85%. Срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения в плотно закрытой таре в целой, фирменной упаковке. Срок сохранения огнезащитной эффективности огнезащитного покрытия – 50 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

23.09.2021

ПО

22.09.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Гревцкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цыдиков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)