

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ХОЛДИНГ ЦВЕТМЕТРЕМОНТ»

109004, г. Москва, ул. Солженицына Александра, 11, строение 1, тел./факс: (8-499) 613-69-91,

E-mail: cvetmetremont@bk.ru URL: www.cvetmetremont.ru

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ДЭ-00-004434;
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (СРО) № П-084/281209-035;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
по подтверждению соответствия требованиям промышленной
безопасности в рамках системы добровольной сертификации
«СертПромБезопасность»

№ 374/05-18

Комплекс лафетного пожаротушения (КЛП)
по ТУ 4854-037-96950580-2015

Изготовитель: ООО «Газснабинвест»

Генеральный директор
ООО «ХОЛДИНГ ЦВЕТМЕТРЕМОНТ»



Е.М. Целуев

« 15 » мая 2018 г.

Москва
2018

ООО «Холдинг Цветметремонт»	Заключение по подтверждению соответствия требованиям в рамках системы добровольной сертификации «СертПромБезопасность»	374/05-18
Комплекс лафетного пожаротушения (КЛП), по ТУ 4854-037-96950580-2015		стр. 17

технических устройств «Комплекс лафетного пожаротушения (КЛП)» по ТУ 4854-037-96950580-2015 производства ООО «Газснабинвест», и соответствуют требованиям действующих российских государственных стандартов и нормативных технических документов в области промышленной безопасности.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертизой установлено, что изделия: «Комплекс лафетного пожаротушения (КЛП)» по ТУ 4854-037-96950580-2015 производства ООО «Газснабинвест» соответствуют требованиям действующих российских государственных стандартов, норм и правил, нормативно-технических документов в области промышленной безопасности и могут эксплуатироваться на опасных производственных объектах нефтяной и газовой промышленности при соблюдении следующих условий применения:

Условия применения.

Применение изделий: Комплекс лафетного пожаротушения (КЛП) по ТУ 4854-037-96950580-2015 производства ООО «Газснабинвест» на опасных производственных объектах допускается при соблюдении требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности, а также условиями, ограничениями и требованиями технической документации изготовителя.

Настоящая экспертиза согласно правилам функционирования системы добровольной сертификации «СертПромБезопасность» № ЭПБ.ПР.01-13 не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.

Настоящее заключение экспертизы действительно до момента внесения изменений, в конструкцию заявленных изделий или технологического процесса изготовления, влияющего на промышленную безопасность.

Эксперт



А.А. Погребнов