



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ГАЗПРОМСЕРТ
РОСС RU.3022.04ГО00**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции «ГазЭнергоКонтрол» № ГО00.RU.1131
Общества с ограниченной ответственностью «ГазЭнергоКонтрол»
(ОС «ГазЭнергоКонтрол»)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А, тел./факс: 8 (495) 718-48-59

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ГО00.RU.1131.H00575

П 0777

Срок действия с 12.11.2015 по 11.11.2018

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами круглой формы сечением 35÷630 мм², с изоляцией из сшитого полиэтилена, на номинальное напряжение 10, 15, 20 и 35кВ (климатического исполнения и категории размещения УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в грунте и в воде), по ТУ 16.К71-335-2004 (См. Приложение ПП 2225)

Серийный выпуск

КОД ОКП: 35 3000

КОД ТН ВЭД РФ: 8544 60 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 55025-2012 (пп. 5.2.1.1+5.2.1.6; 5.2.1.8+5.2.1.10; 5.2.1.13; 5.2.1.14; 5.2.1.15 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки); 5.2.1.16; 5.2.1.18+5.2.1.22; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.6+5.2.2.8; 5.2.2.10; 5.2.3; 5.2.5.1 табл.10 (п.5); 5.2.5.3; 5.2.7; 5.2.8)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «Иркутсккабель»

666034, РФ г. Шелехов Иркутской области, ул. Индустриальная, дом 1

ИНН 3821000937, Телефон (395-50) 529-05, 529-01, Факс (395-50) 529-04, E-mail: secretary@irkutskkabel.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО «Иркутсккабель»

666034, РФ г. Шелехов Иркутской области, ул. Индустриальная, дом 1

ИНН 3821000937, Телефон (395-50) 529-05, 529-01, Факс (395-50) 529-04, E-mail: secretary@irkutskkabel.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний рег. № ПИ-246/15 и ПИ-247/15 от 31.10.2015 г., проведенных на Испытательной станции ОТК ОАО «Иркутсккабель» (666034, РФ г. Шелехов Иркутской области, ул. Индустриальная, дом 1), Акта о результатах анализа состояния производства № АСП-085/15 от 31.10.2015 и Решения о выдаче сертификата соответствия № РВ-575/15 от 11.11.2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 4с. Инспекционный контроль – ноябрь 2016 г., ноябрь 2017 г.

Маркирование продукции производить в соответствии с порядком применения знака соответствия Система ГАЗПРОМСЕРТ.

Руководитель органа по сертификации



[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Е.С. Зашихина

инициалы, фамилия

Е.В. Карпов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ГО00.RU.1131.H00575

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД РФ	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами круглой формы сечением 35+630 мм ² , с изоляцией из сшитого полиэтилена, на номинальное напряжение 10, 15, 20 и 35кВ (климатического исполнения и категории размещения УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в грунте и в воде) Изготовитель: ОАО «Иркутсккабель»	
35 3000 8544 60	Кабели силовые с медными жилами круглой формы сечением 35+630 мм ² , с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 10, 15, 20 и 35кВ марок ПвП, ПвПг, ПвП2г, ПвПгж, ПвП2гж, ПвПу, ПвПуг, ПвПу2г, ПвПугж, ПвПу2гж, ПвБП, ПвБПг, ПвБП2г, ПвБПгж, ПвБП2гж, ПвВ, ПвБВ, ПвВнг(А)-LS и ПвБВнг(А)-LS	ТУ 16.К71-335-2004 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20, 35 кВ»
35 3000 8544 60	Кабели силовые с алюминиевыми жилами круглой формы сечением 35+630мм ² , с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 10, 15, 20 и 35кВ марок АпвП, АпвПг, АпвП2г, АпвПгж, АпвП2гж, АпвПу, АпвПуг, АпвПу2г, АпвПугж, АпвПу2гж, АпвБП, АпвБПг, АпвБП2г, АпвБПгж, АпвБП2гж, АпвВ, АпвБВ, АпвВнг(А)-LS и АпвБВнг(А)-LS	ТУ 16.К71-335-2004 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20, 35 кВ»



Руководитель органа по сертификации

М.П.

Эксперт

ГО00.RU.1131

Е.С. Зашихина
подпись

Е.В. Карпов
подпись

Е.С. Зашихина

инициалы, фамилия

Е.В. Карпов

инициалы, фамилия