



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ГАЗПРОМСЕРТ
РОСС RU.3022.04ГО00

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции «ГазЭнергоКонтрол» № ГО00.RU.1131
Общества с ограниченной ответственностью Сертификационный центр
«ГазЭнергоКонтрол» (ОС «ГазЭнергоКонтрол»)
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А, тел./факс: 8 (495) 718-48-59

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ГО00.RU.1131.H00816

П 5263

Срок действия с 20.01.2017 по 19.01.2020

ПРОДУКЦИЯ:

Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами круглой формы сечением 35÷630мм², с изоляцией из сшитого полиэтилена, на номинальное напряжение 10, 15, 20 и 35кВ (климатического исполнения и категории размещения УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в грунте и в воде) по ТУ 16.К71-335-2004 (см. Приложение ПП 2528)
серийный выпуск

КОД (Классификатор): ОКПД2 27.32.14 КОД ТН ВЭД: 8544 60

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ГОСТ Р 55025-2012 (пп.: 5.2.1.1÷5.2.1.6; 5.2.1.8÷5.2.1.10; 5.2.1.13; 5.2.1.14; 5.2.1.15 (кроме проверки прочности при разрыве и относительного удлинения при разрыве внутренней оболочки); 5.2.1.16; 5.2.1.18÷5.2.1.22; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.6÷5.2.2.8; 5.2.2.9 (а, б, в); 5.2.2.10; 5.2.3; 5.2.5.1 табл.10 (п.5); 5.2.5.3; 5.2.7; 5.2.8)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ОАО «Кирскабель»

612820, Кировская область, Верхнекамский р-н, г. Кирс, ул. Ленина, 1

ИНН 4305071483, тел. (83339) 9-62-01, факс (83339) 2-36-10. E-mail: kcz@kirskael.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН:

ОАО «Кирскабель»

612820, Кировская область, Верхнекамский р-н, г. Кирс, ул. Ленина, 1

ИНН 4305071483, тел. (83339) 9-62-01, факс (83339) 2-36-10. E-mail: kcz@kirskael.ru

НА ОСНОВАНИИ:

Протоколов сертификационных испытаний рег. № ПИ-386/16, ПИ-387/16, от 29.12.2016г., проведенных на Испытательной станции ОАО «Кирскабель» (612820, Кировская область, Верхнекамский р-н, г. Кирс, ул. Ленина, 1), Акта о результатах анализа состояния производства № АСП-131/16 от 29.12.2016г., Решения о выдаче сертификата соответствия № РВ-816/17 от 20.01.2017 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Сертификация по схеме 4с. Инспекционный контроль – январь 2018 г., январь 2019 г.

Маркирование продукции производить в соответствии с порядком применения знака соответствия Системы ГАЗПРОМСЕРТ.

Руководитель органа по сертификации

М.П.

Эксперт




подпись

подпись

Е.С. Зашихина
инициалы, фамилия

Е.В. Карпов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ГО00.RU.1131.H00816

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД РФ	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами круглой формы сечением 35÷630мм ² , с изоляцией из сшитого полиэтилена, на номинальное напряжение 10, 15, 20 и 35кВ (климатического исполнения и категории размещения УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69, включая прокладку в грунте и в воде) Изготовитель: ОАО "Кирскабель"		
35 3000 27.32.14 8544 60	Кабели силовые с медными жилами круглой формы сечением 35÷630 мм ² , с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 10, 15, 20 и 35кВ марок ПвП, ПвПг, ПвП2г, ПвПгж, ПвП2гж, ПвПу, ПвПуг, ПвПу2г, ПвПугж, ПвПу2гж, ПвБП, ПвБПг, ПвБП2г, ПвБПгж, ПвБП2гж, ПвВ, ПвВВ, ПвВнг(А)-LS и ПвВВнг(А)-LS	ТУ 16.К71-335-2004 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20, 35 кВ»
35 3000 27.32.14 8544 60	Кабели силовые с алюминиевыми жилами круглой формы сечением 35÷630мм ² , с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение 10, 15, 20 и 35кВ марок АпвП, АпвПг, АпвП2г, АпвПгж, АпвП2гж, АпвПу, АпвПуг, АпвПу2г, АпвПугж, АпвПу2гж, АпвБП, АпвБПг, АпвБП2г, АпвБПгж, АпвБП2гж, АпвВ, АпвВВ, АпвВнг(А)-LS и АпвВВнг(А)-LS	ТУ 16.К71-335-2004 «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20, 35 кВ»



Зашихина
подпись

Карпов
подпись

Е.С. Зашихина

инициалы, фамилия

Е.В. Карпов

инициалы, фамилия