Сертификат Интергазсерт на УЗИП серии TT-ST

28.01.2021

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1304.B00851 П 01369

Срок действия с 23.11.2020 по 22.11.2023

ПРОДУКЦИЯ:

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для систем телекоммуникации и сигнализации (информационных систем) торговой марки PHOENIX CONTACT (ФЕНИКС КОНТАКТ)
TT-27.12.23-001-42371471-2018
серийный выпуск
(см. Приложение ПП 00492)

КОД ОК 034-2014: 27.12.23.000 КОД ТН ВЭД РФ:
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ IEC 61643-21-2014 (п.п.: 4.1.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1.1-5.2.1.4, 5.2.1.6, 5.2.2.1, 5.2.1-5.2.5), ГОСТ 17516.1-90 (п.п.1-2), ГОСТ 30631-99 (п.4.2), ГОСТ 32216-78 (п.2.1), ГОСТ Р 51908-2002 (п. 5.2),

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1d

Эксперт И.П. Ушаков

Серия УЗИП TT-ST для телекоммуникационных и сигнальных систем от «Феникс Контакт» прошла добровольную сертификацию в системе Интергазсерт.

Компания Phoenix Contact подтвердила соответствие своей продукции требованиям ПАО «Газпром». Получен сертификат соответствия Интергазсерт на УЗИП серии TT-ST для телекоммуникационных и сигнальных систем.

Сертификат ОГН4.RU.1304.B00851 выдан сроком до 22.11.2023 на основании акта о результатах анализа состояния производства, протокола сертификационных испытаний и акта экспертной группы по сертификации продукции. Подтверждены все заявленные показатели качества.